

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01581/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКПЛАСТ» (ООО «АКПЛАСТ»).

Место нахождения: 249000, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., БОРОВСКИЙ М.Р-Н, БАЛАБАНОВО Г., ГОРОД БАЛАБАНОВО Г.П., БАЛАБАНОВО Г., 96 КМ КИЕВСКОГО ШОССЕ УЛ., ЗД. 20.

Адрес места осуществления деятельности: 142350, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЧЕХОВ, ПОСЕЛОК СТАНЦИИ ДЕТКОВО, ТЕРРИТОРИЯ АКПЛАСТ, СТРОЕНИЕ 1/8.

ОГРН 1125040006190, ИНН 5040118230. Телефон: +7(48438)6-98-01, адрес электронной почты: Cronaplast1@gmail.com.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКПЛАСТ» (ООО «АКПЛАСТ»).

Место нахождения: 249000, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., БОРОВСКИЙ М.Р-Н, БАЛАБАНОВО Г., ГОРОД БАЛАБАНОВО Г.П., БАЛАБАНОВО Г., 96 КМ КИЕВСКОГО ШОССЕ УЛ., ЗД. 20.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142350, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЧЕХОВ, ПОСЕЛОК СТАНЦИИ ДЕТКОВО, ТЕРРИТОРИЯ АКПЛАСТ, СТРОЕНИЕ 1/8.

ОГРН 1125040006190, ИНН 5040118230. Телефон: +7(48438)6-98-01, адрес электронной почты: Cronaplast1@gmail.com.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные многослойные (ламинат), марок: CronaFloor, CronaFloor Premium, Royce, Quartz-Step, Betta, Stronghold, Noventis, Quartz-Floor, Fresh, Lime Stone, L'Quartz (Siesta), SPC Flooring, на основе поливинилхлорида (ПВХ), с декоративным пленочным покрытием из поливинилхлорида, толщиной от 0,1 до 0,6 мм и защитным покрытием из УФ-лака, расходом в один слой 10 г/м<sup>2</sup>, толщиной сухого слоя от 0,01 мм до 0,02 мм; общей толщиной от 2 до 8 мм, общей плотностью 1900 кг/м<sup>3</sup>, применяемые внутри помещений, выпускаемые по ТУ 22.23.15-003-16961440-2020 с изм. №1 «Водостойкий виниловый ламинат (CronaFloor, CronaFloor Premium, Royce, Quartz-Step, Betta, Stronghold, Noventis, Quartz-Floor, Fresh, Lime Stone, L'Quartz (Siesta), SPC Flooring)». Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.23.15.000

код ТН ВЭД ЕАЭС -

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-196/08-2023 от 29.08.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/21-07/23 от 28.07.2023 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п.п. 7, 8, 9, 10 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: в картонных коробках, на ровной поверхности, в сухом закрытом помещении, при температуре воздуха не ниже плюс 15 °С и не выше плюс 28 °С, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 30 лет.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

31.08.2023 по 30.08.2028



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
Эксперты-аудиторы)

(подпись)  
  
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Медведева Екатерина Александровна  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3306663/baseInfo>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ68.В.01581/23



(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**На стандарты и иные документы, примененные при сертификации**

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени	п.5.1 -Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации  
М.П.  
Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Медведева Екатерина Александровна  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)